



Geprüft und genehmigt
 Der Kreis Ausschuss
 des Wetteraukreises
 - Untere Bauaufsichtsbehörde -
 Prüfumfang entspricht § 66 Abs 1 HBO

i.A. Decroyde

max. Anzahl: 226 Sitzplätze

Fluchtweg
 Fluchtweglängen < 30 m
 gemäß H-VStättR §7

Der Magistrat der Stadt Niddatal	
Dipl.-Ing. Jens Fischer Architekt AKH Fachbereich III-Fachstelle 3.1.1 Hochbau Hauptstr. 2 - 61194 Niddatal T. 06034 - 91 24 40 E. jens.fischer@niddatal.de	
Projekt:	Bürgerhaus Bönstadt Assenheimer Str. 49 61194 Niddatal
Bauteil:	Bestuhlungsplan mit Tischen
Maßstab:	M 1:100
Datum:	16.02.2022 <small>Wetteraukreis FD Bauordnung zu Genehmigung</small>
	Planverfasser

AZ 01666-22