



Gesehen u. einverstanden  
 Der Kreisausschuss des Wetteraukreises  
 Brandschutzdienststelle für Vorb. Brandschutz  
 20.10.2020 i.A. [Signature]

Fluchtweg

Abstand Tisch zu Tisch mind. 1,50 m  
 gemäß H-VStättR §10 (6)

Alle Fluchtweglängen und -breiten sind <30 m  
 gemäß H-VStättR §7

max. Anzahl Sitzplätze ist 264 Stück

<b>Der Magistrat der Stadt Niddatal</b>	
Dipl.-Ing. Jens Fischer Architekt AKH Stadtplanung-Abt. Hochbau Hauptstr.2 - 61194 Niddatal T. 06034-91 24-40 Email jens.fischer@niddatal.de	
Projekt: Bürgerhaus Kaichen Sonnenweg 14 61194 Niddatal	
Bauteil: Bestuhlungsplan Maßstab: 1 : 100 Datum: 15.09.2020	Planverfasser [Signature]